Mendelova univerzita v Brně

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-135-21

na výrobek:

Plastové dveře, zdvižně posuvné, systém Kömmerling

výrobce:

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika
IČO: 65276507

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída **C1/B2** - schéma A
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída **9A** - schéma A
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	**Bez uvolňování nebezpečných látek**
Součinitel prostupu tepla*	Deklarovaná hodnota	**U_w = 1,3 / 1,3 / 1,3 W/(m².K)** – se sklem s U_g = 1,1 W/(m².K)
		U_w = 1,3 / 1,3 / 1,2 W/(m².K) – se sklem s U_g = 1,0 W/(m².K)
		U_w = 1,2 / 1,2 / 1,2 W/(m².K) – se sklem s U_g = 0,9 W/(m².K)
		U_w = 1,2 / 1,1 / 1,1 W/(m².K) – se sklem s U_g = 0,8 W/(m².K)
		U_w = 1,1 / 1,1 / 1,1 W/(m².K) – se sklem s U_g = 0,7 W/(m².K)
		U_w = 1,0 / 1,0 / 0,99 W/(m².K) – se sklem s U_g = 0,6 W/(m².K)
		U_w = 0,98 / 0,96 / 0,93 W/(m².K) – se sklem s U_g = 0,5 W/(m².K)
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída **4** - schéma A

* Hodnoty v pořadí rámeček Swisspacer / Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate a Super Spacer TriSeal T-Spacer Premium.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0083/2017/Z vydaného dne 01.06.2017 Oznámeným subjektem č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Datum vydání: **30. června 2021**

Platnost do: **30. června 2024**

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV