MENDELU
Zkušebna stavebně
truhlářských výrobků
a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-059-23

na výrobek:
Dřevěné dveře 88, zdvižně posuvné

výrobce:
PKS okna a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika
IČO: 65276507

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída **C3** – schéma A třída **C1/B2** – schéma C
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída **E1200** – schéma A třída **8A** – schéma C
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	**Bez uvolňování nebezpečných látek**
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	**U_W = 0,85 W/(m^2.K)** – dveře s izolačním sklem s U_g = 0,6 W/(m^2.K) a s meziskelním rámečkem Swisspacer
		U_W = 0,92 W/(m^2.K) – dveře s izolačním sklem s U_g = 0,7 W/(m^2.K) a s meziskelním rámečkem Swisspacer
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída **4** – schéma A, schéma C

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1390-CPD-297-11/Z vydaného dne 23.11.2011 Oznámeným subjektem 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Datum vydání: **3. dubna 2023**

Platnost do: **3. dubna 2026**

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku
1

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV