

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE
část 1 – mechanické a fyzikální vlastnosti

Č. CE-ZSTV-130-21

na výrobek:

Plastové dveře 76, systém DECEUNINCK Elegant

výrobce:

PKS okna a.s.

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Česká republika

IČ: 65276507

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3 – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé třída C3 – jednokřídlové dveře ven otevíravé
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 8A – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé třída 5A – jednokřídlové dveře ven otevíravé
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 3 – jednokřídlové dveře dovnitř, ven otevíravé

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-050-21 vydaného dne 01.06.2021 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304.



Datum vydání: 1. června 2021

Platnost do: 1. června 2024

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV